



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszychach

11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy 12, telefon: 89 762 32 57 faks 89 762 21 50
e-mail: psse.bartoszyce@sanepid.gov.pl

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w BARTOSZYCACH

z dnia 19.02.2025 r.

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez
wodociąg publiczny w Łabędniku zaopatrujący miejscowości:**

Łabędnik, Bieliny, Bajdyty, Matyjaszki, Sokolica, Spurgle, Różyna, Maszewy, Nuny,
Dębiany, Wiatrowiec, Węgoryty, Kosy, Wardomy, Łabędnik Mały, Gruda, Glitajny, Lusiny,
Czerwona Górka



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszychach informuje, że na podstawie badań jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Łabędniku **stwierdzono ponadnormatywną zawartość azotynów** na poziomie 0,117 mg/l w wodzie wprowadzanej do sieci w punkcie zgodności: Stacja Uzdadniania Wody w Łabędniku – woda uzdatniona. Natomiast zawartość azotynów na sieci wodociągowej u konsumenta spełnia wymagania sanitarne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dopuszczalna wartość określona w ww. rozporządzeniu wynosi dla azotynów 0,5 mg/l, natomiast w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszychach stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w terminie do dnia 21 marca 2025 r. oraz nakazał m.in. monitorować poziom azotynów w wodzie uzdatnionej na ujęciu oraz na sieci wodociągowej u konsumenta.

Woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych.

Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bartoszychach

mgr inż. Mirosława Tabaka
/dokument podpisany elektronicznie/